

# Certificado de ensayo

Nº: C2873T15

**Solicitante** **METECNO ESPAÑA, S.L.**  
Pol. Ind. "Bayas", Parcela 107- 110  
09200 – MIRANDA DE EBRO (Burgos)

**Tipo de muestra** **Panel sándwich metálico con alma de PI**  
Fabricante: Metecno España, S.L.

Referencias	Referencias
FRIMET TP-SM	GLAMET G5
FRIMET BT-LM	GLAMET G3
MONOWALL	METCOVER TJG3
SUPERWALL	METCOPPO

**Ensayo/s**

- Ensayo según norma UNE-EN 13823:2012+A1:2016, "Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción-Productos de construcción excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo"
- Ensayo según norma UNE-EN ISO 11925-2:2011 "Ensayos de Reacción al Fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única (ISO 11925-2)".

**Fecha Ensayo/s** 14-jul-15,16-jul-15, y 29-jul-15

**Certificado de los informes** Informe de ensayo nº 2873T15 (emitido por AFITI-LICOF en fecha 08-oct-15).  
Informe de clasificación nº 2873T15-2.R1 (emitido por AFITI-LICOF en fecha 03-mar-17).

## Clasificación de la Reacción al Fuego

**B-s1,d0**

Clasificación según la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 "Clasificación en función del comportamiento frente al Fuego de productos de construcción y elementos para edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de Reacción al Fuego."

Toledo, 29 de noviembre de 2018



Documento Firmado Digitalmente

Fdo: David Sáez García  
Director Técnico del Laboratorio  
de Reacción al Fuego

Los resultados incluidos en este Certificado hacen referencia única y exclusivamente a las muestras ensayadas, y no al producto en general. En los informes indicados se incluyen aspectos importantes sobre la ejecución y desarrollo del ensayo que ha permitido la obtención de dicha clasificación de la Reacción al Fuego. Este certificado deberá utilizarse conjuntamente con los informes referenciado. La anulación o modificación de dichos informes implica la anulación o modificación del presente certificado.

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS Camino del Estrechillo, 8  
E-28500 Arganda del Rey - Madrid (España)

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia  
E-45007 Toledo (España)

+34 902 112 942  
+34 918 713 524  
+34 901 706 587  
licof@afiti.com  
www.afiti.com